



zagorski metalac

d.o.o. za distribuciju plina i opskrbu plinom

Ulica Josipa Broza Tita 2/F • 49210 Zabok • OIB: 67774118826

Na osnovu zahtjeva, Ur. broj : 248/2022, od 01.03.2022., a temeljem čl. 9, st. 5, *Zakona o zapaljivim tekućinama i plinovima*, (NN 108/95 i 56/10), te *Pravilnika o ispitivanju plinskih instalacija* HSUP P-600,111/II izdaje se

O V L A Š T E N J E

za ispitivanje plinskih instalacija kod potrošača plina na distribucijskom području Operatora distribucijskog sustava (ODS) ZAGORSKI METALAC d.o.o. Zabok,

tvrtki:

KONTROL BIRO d.o.o.

Savski gaj, IV put 10, 10 020 ZAGREB

OIB: 80916616067

Za obavljanje pregleda i ispitivanje ispravnosti plinovoda i plinskih instalacija u objektima i industrijskim postrojenjima obveza je tvrtke ispitivača ispunjavati sljedeće uvjete:

- 1.) Sva ispitivanja treba provoditi sukladno *Pravilniku o ispitivanju plinskih instalacija* HSUP P-600,111/II te propisima navedenim u projektnoj dokumentaciji na temelju kojih je objekt izgrađen. Ako takva dokumentacija ne postoji ili nije dana na uvid od strane vlasnika instalacije, ispitivanje se provodi na temelju važećih domaćih i stranih propisa primjenjivih na ispitivani objekt.
- 2.) Za svako provedeno ispitivanje treba sastaviti ISPITNI IZVJEŠTAJ, te isti ovjeriti potpisom ispitivača plinske instalacije i voditelja ispitivanja plinske instalacije te pečatom tvrtke ispitivača.
- 3.) Jedan primjerak ovjerenog ISPITNOG IZVJEŠTAJA potrebno je dostaviti ODS-u za arhivu.
- 4.) Ukoliko se pri ispitivanju utvrde da postoje nedostaci na ispitivanim plinovodima i plinskim instalacijama dužnost ispitivača je, bez odlaganja upozoriti vlasnika sa stanjem instalacije i potencijalnom opasnošću.
- 5.) Pri otkrivanju nedostataka koji predstavljaju neposrednu opasnost po korisnika i susjedne objekte odmah treba obavijestiti ODS-a na dežurni tel: 049/587-551. Kod ovakvih situacija opasna mjesta moraju se osigurati sukladno pravilima struke, a gdje je to moguće mora se obustaviti dobava plina.

Ovo Ovlaštenje se izdaje na rok od 2 godine.

ODS si pridržava pravo ukidanja ovog Ovlaštenja ukoliko se utvrdi da se tvrtka ispitivač plinskih instalacija u svom radu ne pridržava naprijed navedenih uvjeta.

Broj: 248-1 /2022.

Datum: 02.03.2022.

Direktor:

Zdravko Čulig, ing. inf.

ZAGORSKI METALAC d.o.o.
za distribuciju plina i opskrbu plinom
1 Zabok, Ulica Josipa Broza Tita 2/F